样　品　名　称：	生活饮用水	规 格 数 量：	5L/壶×1 壶、500mL/袋×1 袋
样品性状及包装：	液体、无菌袋、塑料壶	执 行 标 准：	GB 5749-2022
检　测　类　别：	委托检测	送　样　人：	赵白雪　　陈淑意
样品来源及地址：	020F01（银龙供水有限公司水厂）		
送样单位及地址：	鹿邑县疾病预防控制中心		

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
色度(铂钴色度单位)(度)	<5	GB/T5750.4-2023 中 4.1	≤ 15
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)	0.2	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	≤ 1
臭和味	无异臭、无异味	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭、无异味
肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无
pH	7.72	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	6.5～8.5
铁(mg/L)	<0.10	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	≤ 0.3
锰(mg/L)	<0.050	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	≤ 0.1
氟化物(mg/L)	0.980	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	≤ 1.0
氯化物(mg/L)	156.024	GB/T 5750.5-2023 中 5.1	≤ 250
硫酸盐(mg/L)	88.372	GB/T 5750.5-2023 中 4.2	≤ 250
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	0.363	GB/T 5750.5-2023 中 8.1	≤ 10
溶解性总固体(mg/L)	458	GB/T5750.4-2023 中 11.1	≤ 1000
总硬度(以 $CaCO_3$计)(mg/L)	56.2	GB/T5750.4-2023 中 10.1	≤ 450
高锰酸盐指数(以 O_2计)(mg/L)	0.21	GB/T5750.7-2023 中 4.1	≤ 3
砷(mg/L)	<0.001	GB/T5750.6-2023 中 9.1	≤ 0.01
铅(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 14.1	≤ 0.01
锌(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 8.1	≤ 1.0
铜(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 7.2	≤ 1.0
铝(mg/L)	<0.008	GB/T5750.6-2023 中 4.1	≤ 0.2
铬(六价)(mg/L)	<0.004	GB/T5750.6-2023 中 13.1	≤ 0.05
镉(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 12.1	≤ 0.005
氰化物(mg/L)（以 CN^-计）	<0.002	GB/T 5750.5-2023 中 7.3	≤ 0.05
汞(mg/L)	<0.0004	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	≤ 0.001

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
氨(以 N 计)(mg/L)	<0.02	GB/T 5750.5-2023 中 11.4	≤ 0.5
菌落总数(CFU/mL)	10	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	≤ 100
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 5.1	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 7.1	不得检出
亚氯酸盐(mg/L)		GB/T5750.10-2023 中 20.2	≤ 0.7
氯酸盐(mg/L)	0.02	GB/T5750.10-2023 中 21.2	≤ 0.7
一氯二溴甲烷(mg/L)	＜0.000016	GB/T 5750.10-2023 中 7.2	≤ 0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)	＜0.000015	GB/T 5750.10-2023 中 6.2	≤ 0.06
三溴甲烷(mg/L)	＜0.000041	GB/T 5750.10-2023 中 5.2	≤ 0.1
总 α 放射性(Bq/L)	0.03	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	≤ 0.5
总 β 放射性(Bq/L)	0.08	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	≤ 1
二氧化氯（ClO2，mg/L）	0.25	GB/T 5750.13-2023 中 4.2	≤ 1

样 品 名 称：	生活饮用水	规 格 数 量：	5L/壶×1 壶、500mL/袋×1 袋
样品性状及包装：	液体、无菌袋、塑料壶	执 行 标 准：	GB 5749-2022
检 测 类 别：	委托检测	送 样 人：	赵白雪 陈淑意
样品来源及地址：	020F02（银龙供水有限公司水厂）		
送样单位及地址：	鹿邑县疾病预防控制中心		

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
色度(铂钴色度单位)(度)	<5	GB/T5750.4-2023 中 4.1	≤ 15
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)	0.4	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	≤ 1
臭和味	无异臭、无异味	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭、无异味
肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无
pH	7.70	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	6.5～8.5
铁(mg/L)	<0.10	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	≤ 0.3
锰(mg/L)	<0.050	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	≤ 0.1
氟化物(mg/L)	0.822	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	≤ 1.0
氯化物(mg/L)	147.679	GB/T 5750.5-2023 中 5.1	≤ 250
硫酸盐(mg/L)	102.352	GB/T 5750.5-2023 中 4.2	≤ 250
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	1.989	GB/T 5750.5-2023 中 8.1	≤ 10
溶解性总固体(mg/L)	630	GB/T5750.4-2023 中 11.1	≤ 1000
总硬度(以 $CaCO_3$计)(mg/L)	56.3	GB/T5750.4-2023 中 10.1	≤ 450
高锰酸盐指数(以 O_2计)(mg/L)	0.16	GB/T5750.7-2023 中 4.1	≤ 3
砷(mg/L)	<0.001	GB/T5750.6-2023 中 9.1	≤ 0.01
铅(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 14.1	≤ 0.01
锌(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 8.1	≤ 1.0
铜(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 7.2	≤ 1.0
铝(mg/L)	<0.008	GB/T5750.6-2023 中 4.1	≤ 0.2
铬(六价)(mg/L)	<0.004	GB/T5750.6-2023 中 13.1	≤ 0.05
镉(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 12.1	≤ 0.005
氰化物(mg/L)（以 CN^-计）	<0.002	GB/T 5750.5-2023 中 7.3	≤ 0.05
汞(mg/L)	<0.0004	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	≤ 0.001

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
氨(以 N 计)(mg/L)	<0.02	GB/T 5750.5-2023 中 11.4	≤ 0.5
菌落总数(CFU/mL)	11	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	≤ 100
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 5.1	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 7.1	不得检出
亚氯酸盐(mg/L)	0.01	GB/T5750.10-2023 中 20.2	≤ 0.7
氯酸盐(mg/L)	0.006	GB/T5750.10-2023 中 21.2	≤ 0.7
一氯二溴甲烷(mg/L)	＜0.000016	GB/T 5750.10-2023 中 7.2	≤ 0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)	＜0.000015	GB/T 5750.10-2023 中 6.2	≤ 0.06
三溴甲烷(mg/L)	＜0.000041	GB/T 5750.10-2023 中 5.2	≤ 0.1
总 α 放射性(Bq/L)	0.02	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	≤ 0.5
总 β 放射性(Bq/L)	0.11	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	≤ 1
二氧化氯（ClO2，mg/L）	0.23	GB/T 5750.13-2023 中 4.2	≤ 1

样　品　名　称：	生活饮用水	规 格 数 量：	5L/壶×1 壶、500mL/袋×1 袋
样品性状及包装：	液体、无菌袋、塑料壶	执 行 标 准：	GB 5749-2022
检　测　类　别：	委托检测	送　　样　人：	赵白雪　　陈淑意
样品来源及地址：	020F03（银龙供水有限公司水厂）		
送样单位及地址：	鹿邑县疾病预防控制中心		

检测项目	**检测结果**	**检测依据**	**标准要求**
色度(铂钴色度单位)(度)	<5	GB/T5750.4-2023 中 4.1	≤ 15
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)	0.6	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	≤ 1
臭和味	无异臭、无异味	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭、无异味
肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无
pH	7.70	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	6.5～8.5
铁(mg/L)	<0.10	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	≤ 0.3
锰(mg/L)	<0.050	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	≤ 0.1
氟化物(mg/L)	0.782	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	≤ 1.0
氯化物(mg/L)	140.779	GB/T 5750.5-2023 中 5.1	≤ 250
硫酸盐(mg/L)	94.905	GB/T 5750.5-2023 中 4.2	≤ 250
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	2.426	GB/T 5750.5-2023 中 8.1	≤ 10
溶解性总固体(mg/L)	636	GB/T5750.4-2023 中 11.1	≤ 1000
总硬度(以 $CaCO_3$计)(mg/L)	60.2	GB/T5750.4-2023 中 10.1	≤ 450
高锰酸盐指数(以 O_2计)(mg/L)	0.11	GB/T5750.7-2023 中 4.1	≤ 3
砷(mg/L)	<0.001	GB/T5750.6-2023 中 9.1	≤ 0.01
铅(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 14.1	≤ 0.01
锌(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 8.1	≤ 1.0
铜(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 7.2	≤ 1.0
铝(mg/L)	<0.008	GB/T5750.6-2023 中 4.1	≤ 0.2
铬(六价)(mg/L)	<0.004	GB/T5750.6-2023 中 13.1	≤ 0.05
镉(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 12.1	≤ 0.005
氰化物(mg/L)（以 CN^-计）	<0.002	GB/T 5750.5-2023 中 7.3	≤ 0.05
汞(mg/L)	<0.0004	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	≤ 0.001

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
氨(以N计)(mg/L)	<0.02	GB/T 5750.5-2023 中 11.4	≤ 0.5
菌落总数(CFU/mL)	2	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	≤ 100
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 5.1	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 7.1	不得检出
亚氯酸盐(mg/L)	0.01	GB/T5750.10-2023 中 20.2	≤ 0.7
氯酸盐(mg/L)	0.003	GB/T5750.10-2023 中 21.2	≤ 0.7
三氯甲烷(mg/L)	＜0.000032	GB/T 5750.10-2023 中 4.3	≤ 0.06
一氯二溴甲烷(mg/L)	＜0.000016	GB/T 5750.10-2023 中 7.2	≤ 0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)	＜0.000015	GB/T 5750.10-2023 中 6.2	≤ 0.06
三溴甲烷(mg/L)	＜0.000041	GB/T 5750.10-2023 中 5.2	≤ 0.1
总α放射性(Bq/L)	0.03	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	≤ 0.5
总β放射性(Bq/L)	0.12	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	≤ 1
二氧化氯（ClO2，mg/L）	0.11	GB/T 5750.13-2023 中 4.2	≤ 1

样　品　名　称:	生活饮用水	规 格 数 量:	5L/壶×1 壶、500mL/袋×1 袋
样品性状及包装:	液体、无菌袋、塑料壶	执 行 标 准:	GB 5749-2022
检　测　类　别:	委托检测	送　样　人:	赵白雪　　陈淑意
样品来源及地址:	020F05（银龙供水有限公司水厂）		
送样单位及地址:	鹿邑县疾病预防控制中心		

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
色度(铂钴色度单位)(度)	<5	GB/T5750.4-2023 中 4.1	≤ 15
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)	0.9	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	≤ 1
臭和味	无异臭、无异味	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭、无异味
肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无
pH	7.78	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	6.5～8.5
铁(mg/L)	<0.10	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	≤ 0.3
锰(mg/L)	<0.050	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	≤ 0.1
氟化物(mg/L)	0.852	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	≤ 1.0
氯化物(mg/L)	166.259	GB/T 5750.5-2023 中 5.1	≤ 250
硫酸盐(mg/L)	96.724	GB/T 5750.5-2023 中 4.2	≤ 250
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	0.521	GB/T 5750.5-2023 中 8.1	≤ 10
溶解性总固体(mg/L)	542	GB/T5750.4-2023 中 11.1	≤ 1000
总硬度(以 $CaCO_3$计)(mg/L)	50.7	GB/T5750.4-2023 中 10.1	≤ 450
高锰酸盐指数(以 O_2计)(mg/L)	0.24	GB/T5750.7-2023 中 4.1	≤ 3
砷(mg/L)	<0.001	GB/T5750.6-2023 中 9.1	≤ 0.01
铅(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 14.1	≤ 0.01
锌(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 8.1	≤ 1.0
铜(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 7.2	≤ 1.0
铝(mg/L)	<0.008	GB/T5750.6-2023 中 4.1	≤ 0.2
铬(六价)(mg/L)	<0.004	GB/T5750.6-2023 中 13.1	≤ 0.05
镉(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 12.1	≤ 0.005
氰化物(mg/L)（以 CN^-计）	<0.002	GB/T 5750.5-2023 中 7.3	≤ 0.05
汞(mg/L)	<0.0004	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	≤ 0.001

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
氨(以 N 计)(mg/L)	<0.02	GB/T 5750.5-2023 中 11.4	≤ 0.5
菌落总数(CFU/mL)	8	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	≤ 100
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 5.1	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 7.1	不得检出
三氯甲烷(mg/L)	0.005	GB/T 5750.10-2023 中 4.3	≤ 0.06
一氯二溴甲烷(mg/L)	＜0.000016	GB/T 5750.10-2023 中 7.2	≤ 0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)	＜0.000015	GB/T 5750.10-2023 中 6.2	≤ 0.06
三溴甲烷(mg/L)	＜0.000041	GB/T 5750.10-2023 中 5.2	≤ 0.1
总 α 放射性(Bq/L)	0.08	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	≤ 0.5
总 β 放射性(Bq/L)	0.11	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	≤ 1
二氧化氯（ClO2，mg/L）	0.17	GB/T 5750.13-2023 中 4.2	≤ 1

样　品　名　称：	生活饮用水	规 格 数 量：	5L/壶×1 壶、500mL/袋×1 袋
样品性状及包装：	液体、无菌袋、塑料壶	执 行 标 准：	GB 5749-2022
检　测　类　别：	委托检测	送　　样　人：	赵白雪　　陈淑意
样品来源及地址：	020F06（银龙供水有限公司水厂）		
送样单位及地址：	鹿邑县疾病预防控制中心		

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
色度(铂钴色度单位)(度)	<5	GB/T5750.4-2023 中 4.1	≤ 15
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)	0.4	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	≤ 1
臭和味	无异臭、无异味	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭、无异味
肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无
pH	7.80	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	6.5～8.5
铁(mg/L)	<0.10	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	≤ 0.3
锰(mg/L)	<0.050	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	≤ 0.1
氟化物(mg/L)	0.992	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	≤ 1.0
氯化物(mg/L)	131.476	GB/T 5750.5-2023 中 5.1	≤ 250
硫酸盐(mg/L)	77.009	GB/T 5750.5-2023 中 4.2	≤ 250
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	1.250	GB/T 5750.5-2023 中 8.1	≤ 10
溶解性总固体(mg/L)	587	GB/T5750.4-2023 中 11.1	≤ 1000
总硬度(以 $CaCO_3$计)(mg/L)	78.9	GB/T5750.4-2023 中 10.1	≤ 450
高锰酸盐指数(以 O_2计)(mg/L)	0.15	GB/T5750.7-2023 中 4.1	≤ 3
砷(mg/L)	<0.001	GB/T5750.6-2023 中 9.1	≤ 0.01
铅(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 14.1	≤ 0.01
锌(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 8.1	≤ 1.0
铜(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 7.2	≤ 1.0
铝(mg/L)	<0.008	GB/T5750.6-2023 中 4.1	≤ 0.2
铬(六价)(mg/L)	<0.004	GB/T5750.6-2023 中 13.1	≤ 0.05
镉(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 12.1	≤ 0.005
氰化物(mg/L)（以 CN^-计）	<0.002	GB/T 5750.5-2023 中 7.3	≤ 0.05
汞(mg/L)	<0.0004	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	≤ 0.001

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
氨(以 N 计)(mg/L)	<0.02	GB/T 5750.5-2023 中 11.4	≤ 0.5
菌落总数(CFU/mL)	11	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	≤ 100
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 5.1	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 7.1	不得检出
氯酸盐(mg/L)	0.007	GB/T5750.10-2023 中 21.2	≤ 0.7
三氯甲烷(mg/L)	＜0.000032	GB/T 5750.10-2023 中 4.3	≤ 0.06
一氯二溴甲烷(mg/L)	＜0.000016	GB/T 5750.10-2023 中 7.2	≤ 0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)	＜0.000015	GB/T 5750.10-2023 中 6.2	≤ 0.06
三溴甲烷(mg/L)	＜0.000041	GB/T 5750.10-2023 中 5.2	≤ 0.1
总 α 放射性(Bq/L)	0.01	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	≤ 0.5
总 β 放射性(Bq/L)	0.09	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	≤ 1
二氧化氯（ClO2，mg/L）	0.06	GB/T 5750.13-2023 中 4.2	≤ 1

样　品　名　称：	生活饮用水	规 格 数 量：	5L/壶×1 壶、500mL/袋×1 袋
样品性状及包装：	液体、无菌袋、塑料壶	执 行 标 准：	GB 5749-2022
检　测　类　别：	委托检测	送　　样　人：	赵白雪　　陈淑意
样品来源及地址：	020F08（银龙供水有限公司水厂）		
送样单位及地址：	鹿邑县疾病预防控制中心		

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
色度(铂钴色度单位)(度)	<5	GB/T5750.4-2023 中 4.1	≤ 15
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)	0.3	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	≤ 1
臭和味	无异臭、无异味	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭、无异味
肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无
pH	7.80	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	6.5～8.5
铁(mg/L)	<0.10	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	≤ 0.3
锰(mg/L)	<0.050	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	≤ 0.1
氟化物(mg/L)	0.922	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	≤ 1.0
氯化物(mg/L)	132.582	GB/T 5750.5-2023 中 5.1	≤ 250
硫酸盐(mg/L)	77.145	GB/T 5750.5-2023 中 4.2	≤ 250
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	1.251	GB/T 5750.5-2023 中 8.1	≤ 10
溶解性总固体(mg/L)	525	GB/T5750.4-2023 中 11.1	≤ 1000
总硬度(以 $CaCO_3$计)(mg/L)	102.2	GB/T5750.4-2023 中 10.1	≤ 450
高锰酸盐指数(以 O_2计)(mg/L)	0.12	GB/T5750.7-2023 中 4.1	≤ 3
砷(mg/L)	<0.001	GB/T5750.6-2023 中 9.1	≤ 0.01
铅(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 14.1	≤ 0.01
锌(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 8.1	≤ 1.0
铜(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 7.2	≤ 1.0
铝(mg/L)	<0.008	GB/T5750.6-2023 中 4.1	≤ 0.2
铬(六价)(mg/L)	<0.004	GB/T5750.6-2023 中 13.1	≤ 0.05
镉(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 12.1	≤ 0.005
氰化物(mg/L)（以 CN^-计）	<0.002	GB/T 5750.5-2023 中 7.3	≤ 0.05
汞(mg/L)	<0.0004	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	≤ 0.001

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
氨(以 N 计)(mg/L)	<0.02	GB/T 5750.5-2023 中 11.4	≤ 0.5
菌落总数(CFU/mL)	14	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	≤ 100
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 5.1	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 7.1	不得检出
亚氯酸盐(mg/L)	0.01	GB/T5750.10-2023 中 20.2	≤ 0.7
氯酸盐(mg/L)	0.001	GB/T5750.10-2023 中 21.2	≤ 0.7
三氯甲烷(mg/L)	＜0.000032	GB/T 5750.10-2023 中 4.3	≤ 0.06
一氯二溴甲烷(mg/L)	＜0.000016	GB/T 5750.10-2023 中 7.2	≤ 0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)	＜0.000015	GB/T 5750.10-2023 中 6.2	≤ 0.06
三溴甲烷(mg/L)	＜0.000041	GB/T 5750.10-2023 中 5.2	≤ 0.1
总 α 放射性(Bq/L)	0.08	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	≤ 0.5
总 β 放射性(Bq/L)	0.06	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	≤ 1
二氧化氯（Cl02，mg/L）	0.13	GB/T 5750.13-2023 中 4.2	≤ 1

样　品　名　称：	生活饮用水	规 格 数 量：	5L/壶×1 壶 500mL/袋×1 袋
样品性状及包装：	液体、无菌袋、塑料壶	执 行 标 准：	GB 5749-2022
检　测　类　别：	委托检测	送　　样　人：	陈淑意　　赵白雪
样品来源及地址：	观堂乡水厂　（010F02）		
送样单位及地址：	鹿邑县疾病预防控制中心		

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
色度(铂钴色度单位)(度)	<5	GB/T5750.4-2023 中 4.1	≤ 15
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)	0.5	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	≤ 1
臭和味	无异臭、无异味	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭、无异味
肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无
pH	7.69	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	6.5～8.5
铁(mg/L)	<0.10	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	≤ 0.3
锰(mg/L)	<0.050	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	≤ 0.1
氟化物(mg/L)	0.701	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	≤ 1.0
氯化物(mg/L)	146.490	GB/T 5750.5-2023 中 5.1	≤ 250
硫酸盐(mg/L)	42.962	GB/T 5750.5-2023 中 4.2	≤ 250
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	2.184	GB/T 5750.5-2023 中 8.1	≤ 10
溶解性总固体(mg/L)	561	GB/T5750.4-2023 中 11.1	≤ 1000
总硬度(以 $CaCO_3$计)(mg/L)	49.1	GB/T5750.4-2023 中 10.1	≤ 450
高锰酸盐指数(以 O_2计)(mg/L)	0.27	GB/T5750.7-2023 中 4.1	≤ 3
砷(mg/L)	<0.001	GB/T5750.6-2023 中 9.1	≤ 0.01
铅(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 14.1	≤ 0.01
锌(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 8.1	≤ 1.0
铜(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 7.2	≤ 1.0
铝(mg/L)	<0.008	GB/T5750.6-2023 中 4.1	≤ 0.2
铬(六价)(mg/L)	<0.0040	GB/T5750.6-2023 中 13.1	≤ 0.05
镉(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 12.1	≤ 0.005
氰化物(mg/L)（以 CN^-计）	<0.002	GB/T 5750.5-2023 中 7.3	≤ 0.05
汞(mg/L)	<0.00040	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	≤ 0.001

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
氨(以N计)(mg/L)	<0.02	GB/T 5750.5-2023 中 11.4	≤ 0.5
菌落总数(CFU/mL)	12	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	≤ 100
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 5.1	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 7.1	不得检出
三氯甲烷(mg/L)	＜0.000032	GB/T 5750.10-2023 中 4.3	≤ 0.06
一氯二溴甲烷(mg/L)	＜0.000016	GB/T 5750.10-2023 中 7.2	≤ 0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)	＜0.000015	GB/T 5750.10-2023 中 6.2	≤ 0.06
三溴甲烷(mg/L)	＜0.000041	GB/T 5750.10-2023 中 5.2	≤ 0.1
总α放射性(Bq/L)	0.04	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	≤ 0.5
总β放射性(Bq/L)	0.10	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	≤ 1
二氧化氯（ClO2，mg/L）	0.06	GB/T 5750.13-2023 中 4.2	≤ 1

样　品　名　称：	生活饮用水	规 格 数 量：	5L/壶×1 壶 500mL/袋×1 袋
样品性状及包装：	液体、无菌袋、塑料壶	执 行 标 准：	GB 5749-2022
检　测　类　别：	委托检测	送　　样　人：	陈淑意　　赵白雪
样品来源及地址：	穆店水厂　（007F01）		
送样单位及地址：	鹿邑县疾病预防控制中心		

检测项目	**检测结果**	**检测依据**	**标准要求**
色度(铂钴色度单位)(度)	<5	GB/T5750.4-2023 中 4.1	≤ 15
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)	0.2	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	≤ 1
臭和味	无异臭、无异味	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭、无异味
肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无
pH	7.63	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	6.5～8.5
铁(mg/L)	<0.10	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	≤ 0.3
锰(mg/L)	<0.050	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	≤ 0.1
氟化物(mg/L)	0.618	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	≤ 1.0
氯化物(mg/L)	77.059	GB/T 5750.5-2023 中 5.1	≤ 250
硫酸盐(mg/L)	40.836	GB/T 5750.5-2023 中 4.2	≤ 250
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	3.924	GB/T 5750.5-2023 中 8.1	≤ 10
溶解性总固体(mg/L)	479	GB/T5750.4-2023 中 11.1	≤ 1000
总硬度(以 $CaCO_3$计)(mg/L)	68.6	GB/T5750.4-2023 中 10.1	≤ 450
高锰酸盐指数(以 O_2计)(mg/L)	0.24	GB/T5750.7-2023 中 4.1	≤ 3
砷(mg/L)	<0.001	GB/T5750.6-2023 中 9.1	≤ 0.01
铅(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 14.1	≤ 0.01
锌(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 8.1	≤ 1.0
铜(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 7.2	≤ 1.0
铝(mg/L)	<0.008	GB/T5750.6-2023 中 4.1	≤ 0.2
铬(六价)(mg/L)	<0.0040	GB/T5750.6-2023 中 13.1	≤ 0.05
镉(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 12.1	≤ 0.005
氰化物(mg/L)（以 CN^-计）	<0.002	GB/T 5750.5-2023 中 7.3	≤ 0.05
汞(mg/L)	<0.00040	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	≤ 0.001

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
氨(以 N 计)(mg/L)	<0.02	GB/T 5750.5-2023 中 11.4	≤ 0.5
菌落总数(CFU/mL)	21	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	≤ 100
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 5.1	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 7.1	不得检出
亚氯酸盐(mg/L)	0.1	GB/T5750.10-2023 中 20.2	≤ 0.7
三氯甲烷(mg/L)	＜0.000032	GB/T 5750.10-2023 中 4.3	≤ 0.06
一氯二溴甲烷(mg/L)	＜0.000016	GB/T 5750.10-2023 中 7.2	≤ 0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)	＜0.000015	GB/T 5750.10-2023 中 6.2	≤ 0.06
三溴甲烷(mg/L)	＜0.000041	GB/T 5750.10-2023 中 5.2	≤ 0.1
总 α 放射性(Bq/L)	0.06	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	≤ 0.5
总 β 放射性(Bq/L)	0.12	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	≤ 1
二氧化氯（ClO2，mg/L）	0.21	GB/T 5750.13-2023 中 4.2	≤ 1

样　品　名　称：	生活饮用水	规 格 数 量：	5L/壶×1 壶 500mL/袋×1 袋
样品性状及包装：	液体、无菌袋、塑料壶	执 行 标 准：	GB 5749-2022
检　测　类　别：	委托检测	送　　样　　人：	陈淑意　　赵白雪
样品来源及地址：	邱集水厂　（005F02）		
送样单位及地址：	鹿邑县疾病预防控制中心		

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
色度(铂钴色度单位)(度)	<5	GB/T5750.4-2023 中 4.1	≤ 15
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)	0.4	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	≤ 1
臭和味	无异臭、无异味	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭、无异味
肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无
pH	7.89	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	6.5～8.5
铁(mg/L)	<0.10	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	≤ 0.3
锰(mg/L)	<0.050	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	≤ 0.1
氟化物(mg/L)	0.602	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	≤ 1.0
氯化物(mg/L)	93.967	GB/T 5750.5-2023 中 5.1	≤ 250
硫酸盐(mg/L)	41.116	GB/T 5750.5-2023 中 4.2	≤ 250
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	3.750	GB/T 5750.5-2023 中 8.1	≤ 10
溶解性总固体(mg/L)	784	GB/T5750.4-2023 中 11.1	≤ 1000
总硬度(以 $CaCO_3$计)(mg/L)	51.1	GB/T5750.4-2023 中 10.1	≤ 450
高锰酸盐指数(以 O_2计)(mg/L)	0.29	GB/T5750.7-2023 中 4.1	≤ 3
砷(mg/L)	<0.001	GB/T5750.6-2023 中 9.1	≤ 0.01
铅(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 14.1	≤ 0.01
锌(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 8.1	≤ 1.0
铜(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 7.2	≤ 1.0
铝(mg/L)	<0.008	GB/T5750.6-2023 中 4.1	≤ 0.2
铬(六价)(mg/L)	<0.0040	GB/T5750.6-2023 中 13.1	≤ 0.05
镉(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 12.1	≤ 0.005
氰化物(mg/L)（以 CN^-计）	<0.002	GB/T 5750.5-2023 中 7.3	≤ 0.05
汞(mg/L)	<0.00040	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	≤ 0.001

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
氨(以 N 计)(mg/L)	<0.02	GB/T 5750.5-2023 中 11.4	≤ 0.5
菌落总数(CFU/mL)	17	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	≤ 100
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 5.1	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 7.1	不得检出
亚氯酸盐(mg/L)	0.02	GB/T5750.10-2023 中 20.2	≤ 0.7
三氯甲烷(mg/L)	＜0.000032	GB/T 5750.10-2023 中 4.3	≤ 0.06
一氯二溴甲烷(mg/L)	＜0.000016	GB/T 5750.10-2023 中 7.2	≤ 0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)	＜0.000015	GB/T 5750.10-2023 中 6.2	≤ 0.06
三溴甲烷(mg/L)	＜0.000041	GB/T 5750.10-2023 中 5.2	≤ 0.1
总 α 放射性(Bq/L)	0.15	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	≤ 0.5
总 β 放射性(Bq/L)	0.12	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	≤ 1
二氧化氯（ClO2，mg/L）	0.10	GB/T 5750.13-2023 中 4.2	≤ 1

样 品 名 称:	生活饮用水	规 格 数 量:	5L/壶×1 壶 500mL/袋×1 袋
样品性状及包装:	液体、无菌袋、塑料壶	执 行 标 准:	GB 5749-2022
检 测 类 别:	委托检测	送 样 人:	陈淑意 赵白雪
样品来源及地址:	杨湖口水厂 （003F02）		
送样单位及地址:	鹿邑县疾病预防控制中心		

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
色度(铂钴色度单位)(度)	<5	GB/T5750.4-2023 中 4.1	≤ 15
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU)	0.5	GB/T 5750.4-2023 中 5.1	≤ 1
臭和味	无异臭、无异味	GB/T 5750.4-2023 中 6.1	无异臭、无异味
肉眼可见物	无	GB/T 5750.4-2023 中 7.1	无
pH	7.55	GB/T 5750.4-2023 中 8.1	6.5～8.5
铁(mg/L)	<0.10	GB/T 5750.6-2023 中 5.1	≤ 0.3
锰(mg/L)	<0.050	GB/T 5750.6-2023 中 6.1	≤ 0.1
氟化物(mg/L)	0.696	GB/T 5750.5-2023 中 6.2	≤ 1.0
氯化物(mg/L)	113.677	GB/T 5750.5-2023 中 5.1	≤ 250
硫酸盐(mg/L)	52.226	GB/T 5750.5-2023 中 4.2	≤ 250
硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	3.293	GB/T 5750.5-2023 中 8.1	≤ 10
溶解性总固体(mg/L)	501	GB/T5750.4-2023 中 11.1	≤ 1000
总硬度(以 $CaCO_3$计)(mg/L)	88.2	GB/T5750.4-2023 中 10.1	≤ 450
高锰酸盐指数(以 O_2计)(mg/L)	0.34	GB/T5750.7-2023 中 4.1	≤ 3
砷(mg/L)	<0.001	GB/T5750.6-2023 中 9.1	≤ 0.01
铅(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 14.1	≤ 0.01
锌(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 8.1	≤ 1.0
铜(mg/L)	<0.01	GB/T5750.6-2023 中 7.2	≤ 1.0
铝(mg/L)	<0.008	GB/T5750.6-2023 中 4.1	≤ 0.2
铬(六价)(mg/L)	<0.0040	GB/T5750.6-2023 中 13.1	≤ 0.05
镉(mg/L)	<0.0005	GB/T5750.6-2023 中 12.1	≤ 0.005
氰化物(mg/L)（以 CN^-计）	<0.002	GB/T 5750.5-2023 中 7.3	≤ 0.05
汞(mg/L)	<0.00040	GB/T 5750.6-2023 中 11.1	≤ 0.001

检测项目	检测结果	检测依据	标准要求
氨(以N计)(mg/L)	<0.02	GB/T 5750.5-2023 中 11.4	≤ 0.5
菌落总数(CFU/mL)	14	GB/T 5750.12-2023 中 4.1	≤ 100
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 5.1	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	GB/T 5750.12-2023 中 7.1	不得检出
亚氯酸盐(mg/L)	0.02	GB/T5750.10-2023 中 20.2	≤ 0.7
三氯甲烷(mg/L)	0.006	GB/T 5750.10-2023 中 4.3	≤ 0.06
一氯二溴甲烷(mg/L)	＜0.000016	GB/T 5750.10-2023 中 7.2	≤ 0.1
二氯一溴甲烷(mg/L)	＜0.000015	GB/T 5750.10-2023 中 6.2	≤ 0.06
三溴甲烷(mg/L)	＜0.000041	GB/T 5750.10-2023 中 5.2	≤ 0.1
总α放射性(Bq/L)	0.15	GB/T 5750.13-2023 中 4.1	≤ 0.5
总β放射性(Bq/L)	0.10	GB/T 5750.13-2023 中 5.1	≤ 1
二氧化氯（ClO2，mg/L）	0.08	GB/T 5750.13-2023 中 4.2	≤ 1